

**Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих  
государственный контроль (надзор) в сфере образования  
за 2020 год**

**1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Ростовской области:**

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
26.11.2020г.	Внеплановая выездная проверка № 109/1/1	Отсутствует годовой план – график со сроками проведение планово – предупредительного ремонта систем противопожарной защиты	26.04.2021	Выполнено
		Не соблюдается руководителем организации в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно – планировочным решениям. Степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям.	26.04.2021г	Выполнено
		Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно на объекте защиты допускается размещение речевых оповещателей на расстоянии менее 150мм от потолка до верхней части самого оповещателя.	26.04.2021	Выполнено
		Шлейфы АУПС и СОУО не соответствуют требованиям норм и правил	26.04.2021	Не выполнена
		Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.	26.04.2021	Выполнено
		Кабинет логопеда на 2м этаже не оборудован системой пожарной сигнализации.	26.04.2021	Не выполнено